

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

«25» апреля 2018

по делу № 40

Я, государственный инспектор Исилькульского района УНД и ПР ГУ МЧС России Омской области по пожарному надзору ст. лейтенант внутренней службы Каторкин Александр Анатольевич, руководствуясь ст. 23.34 и ст. 29.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении №40 в отношении должностного лица директора МБУ ДО «Исилькульская детская художественная школа» Чемакиной Ольги Станиславовны, паспорт серия 5208 № 614295 выдан отделением УФМС России по Омской области в Исилькульском районе, 03.04.2008г., проживающей по адресу: Омская область, г. Исилькуль, ул. Первомайская, 73 кв. 8

(полное наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, юридический адрес, Ф.И.О. должностного лица, паспортные данные, адрес места жительства)

(Постановление о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении от 25.04.2018г. №40).

УСТАНОВИЛ:

в помещениях МБУ ДО «Исилькульская детская художественная школа», нарушены обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, а именно:

(причины административного правонарушения и условия, способствующие его совершению)

В МБУ ДО "Исилькульская детская художественная школа" расположенная по адресу: Омская область, г. Исилькуль, ул. Советская, 75, инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима (Правила противопожарного режима Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390 п.2);

В МБУ ДО "Исилькульская детская художественная школа" расположенная по адресу: Омская область, г. Исилькуль, ул. Советская, 75, не обеспечено наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек (Правила противопожарного режима Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390 п. 38);

В МБУ ДО "Исилькульская детская художественная школа" расположенная по адресу: Омская область, г. Исилькуль, ул. Советская, 75, на пути эвакуации в фойе у главного входа допускается горючая нагрузка в виде гардероба с не исследованными показателями пожарной опасности (Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123 ст.6 ст. 89, СП 1.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.4.3.2);

В МБУ ДО "Исилькульская детская художественная школа" расположенная по адресу: Омская область, г. Исилькуль, ул. Советская, 75, отсутствует источник наружного противопожарного водоснабжения, не обеспечен требуемый объем воды на пожаротушение (ч. 4 ст. 4, ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1; таб.2 СП 8.13130 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»).

причины административного правонарушения и условия, способствующие его совершению)

На основании вышеизложенного, предлагаю:

Директору МБУ ДО «Исилькульская детская художественная школа» Чемакиной О.С., в течение 1 (одного) месяца с момента получения настоящего представления рассмотреть его и принять меры по устранению административного правонарушения и условий, способствующих

(наименование юридического лица, Ф.И.О., должность руководителя, Ф.И.О. должностного лица)

его совершению в здании и помещениях МБУ ДО «Исилькульская детская художественная школа», расположенных по адресу: Омская область, г. Исилькуль, ул. Советская 75, путем проведения противопожарных мероприятий на установку наружного противопожарного водоснабжения, разработку инструкций о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима, на обеспечение наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек, и удаления горючей нагрузки с не исследованными показателями пожарной опасности на пути эвакуации в фойе у главного входа.


О принятых мерах сообщить в установленный ч. 2 ст. 29.13 КоАП РФ срок, в территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Исилькульского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления

МЧС России по Омской области по адресу: г. Исилькуль, ул. Степная, 47, почтовый индекс 646024.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 -ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества и лица уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о конкретных принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление.

На основании ст. 19.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях, непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.


(подпись лица вынесшего представление)

Каторкин А.А.
(И.О. Фамилия)

Представление получил 25.09.18г. Чемакина
(дата, должность, подпись)

Чемакина О.С.
(ФИО)

Представление направлено _____
(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Телефон доверия: СРЦ МЧС России 8 (3912) 98-55-47, ГУ МЧС России по Омской области 8 (3812) 94-83-33